



ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΥΣΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Θεσσαλονίκη - Ι. Πολέμη 3 - Τ.Κ. 542 48 - Τηλ. 2310 853 200
www.promitheas.org.gr

ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΣΧ. ΜΙΧΑΗΛ
ΨΥΧΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΛΑ 43 • 55100 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
Α.Φ.Μ. 076 815 360 • Δ.Ο.Υ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΚΙΝ. 6944 268 680

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 7/10/24

ΦΥΛΛΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΚΑΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- ΟΔΟΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ / ΣΥΝΟΙΚΙΑ
Καπ. Παρ 54
- ΕΙΔΟΣ & ΧΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
Γεωτμήματα
- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ / ΤΗΛ.
Σταφ. Μαρία
- ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ (kW)
25
- ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ (kW)
20-50

Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ

A/A

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΕΒΗΤΑ
- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΕΚ
- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΙΟΝΙΣΜΟΥ - ΣΠΙΝΘΡΑ
- ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΑ - ΚΑΥΣΙΜΟΥ
- ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
- ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ
- ΔΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (αν υπάρχει)
- ΔΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΒΗΤΑ - ΚΑΥΣΤΗΡΑ
- ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ (ΓΙΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ)
- ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ
- ΆΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ)
* ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ "X"

Γ. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ 905 °C
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ ΛΕΒΗΤ/ΣΙΟΥ 18,7 °C
- ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 17 ppm
- ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ 44 ppm
- ΟΞΥΓΟΝΟ 4,7 % (κ.ο.)
- ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 11,5 % (κ.ο.)
- ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΘΑΛΗΣ (BACHARACH) 1

Δ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ


- ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 93 %
- ΑΠΩΛΕΙΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 6,7 %
- ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 0,65 kg/h ή m³/h
- ΘΕΡΜΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΛΕΒΗΤΑ 90 %

Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- ΤΥΠΟΣ ΛΕΒΗΤΑ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ/ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ
- ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ/ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ
- ΠΑΡΟΧΗ ΜΠΕΚ 0,65-65 GPH
- ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
- ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
- ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

ΣΕΙΡΑ A

96006



- ΕΛΚΥΣΜΟΣ 0,04 mbar (mmSY)
- ΠΙΕΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 18 bar
- ΠΙΕΣΗ ΗΡΕΜΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ
- ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ
- ΠΙΕΣΗ ΜΠΕΚ ΑΕΡΙΟΥ
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΛΕΒΗΤΑ 70 °C
- ΑΡΙΘ. ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΟΧΛΙΑ (ΒΙΟΜΑΖΑ)
- ΑΡΙΘ. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ INVERTER ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΟΧΛΙΑ (ΒΙΟΜΑΖΑ) Hz



Οι μετρήσεις δείχνουν ότι είναι:

ΕΝΤΟΣ ☒ ΕΚΤΟΣ ☐
Των προβλεπόμενων ορίων

** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΡΙΑ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

ΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Μιχαήλ Χατζημιχαήλ
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛ. 43
- ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 8838
- Δ.Ο.Υ. ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ Γιαμνα

- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 7/10/24
- Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ (ΥΠΟΓΡΑΦΗ)
- Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΘΥΡΩΡΟΣ Κ.Τ.Λ.)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

80997
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ: Μιχαήλ Χατζημικαηλ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Π. Με 43
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944268680
ΑΦΜ: 076815360
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: 8838 ΕΚΔ. ΑΡΧΗ: ΕΔΙΣΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΗ (όπου απαιτείται)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΗ: _____
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: _____ ΑΦΜ: _____
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: _____ ΕΚΔ. ΑΡΧΗ: _____
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: _____

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΗΣ: Καπ. Βαρ 4
ΕΙΔΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ: 12^ο Νηπιαγωγείο Γιάννη
ΤΥΠΟΣ ΛΕΒΗΤΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ-ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ: Μερίνη
ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ-ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ: RIELLO
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ: Επίσκεψη Συντηρητών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ (ιδιοκτήτης/διαχειριστής) Ζιαρα Μαρία

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


Αριθμός Τ.Π.Υ/Α.Π.Υ. _____ Αριθμός φύλλου ελέγχου 96006 Ημερομηνία έκδοσης 7/10/24

ΤΕΧΝΙΤΕΣ/ΑΡΧΙΤΕΚΝΙΤΕΣ που εργάστηκαν (ονομ/μο - αρ. αδείας άσκησης επαγγ. - πραγματοπ. ημερομίσθια)

1. _____
2. _____

Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν έγιναν σύμφωνα με τους κανονισμούς και ότι τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 του Π.Δ.114 17-10-2012. Διενεργήθηκαν οι απαραίτητες μετρήσεις επαλήθευσης της ποιότητας καυσαερίων και εκδόθηκε το Φύλλο Ελέγχου όπως προβλέπεται στο ΦΕΚ 2654/2011. Σύμφωνα με τα ως άνω, βεβαιώνεται η καλή λειτουργία της εγκατάστασης και καλύπτεται από ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης.

Αποδοχή Πελάτη



Υπογραφή

Ο δηλών

ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΣΧ. ΜΙΧΑΗΛ
ΨΥΧΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΥΔΡΑΓΛΙΚΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 43 - 55100 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
Α.Φ.Μ. 076 815 360 • Δ.Ο.Υ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΚΙΝ. 6944 268 680

Υπογραφή Σφραγίδα