



ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Τηλ. 210 94 08 306 - 6932 694733

- ΕΜΠΟΡΙΟ
- ΕΠΙΣΚΕΥΗ
- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



TOSHIBA



FUJITSU

Airwell

HΜΕΡ. 5-9-2024

Προς : 5 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

ΘΕΜΑ: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Με την παρούσα επιστολή, σας βεβαιώνουμε., στις 5-9-2024 πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία μας:

Χημικός καθαρισμός εσωτερικής – εξωτερικής μονάδος.

Καθαρισμός φίλτρων εσωτερικής μονάδος.

Έλεγχος & πλήρωση ψυκτικού υγρού όπου χρειάστηκε.

Έλεγχος & καθαρισμός ανεμιστήρων των εσωτερικών μονάδων.

Έλεγχος έντασης ρεύματος στις εξωτερικές μονάδες.

Καθαρισμός λεκανών συμπυκνωμάτων των εσωτερικών μονάδων.

Το χημικό που χρησιμοποιήθηκε είναι το EVERBRITE ULTRA πόν έχει έγκριση από τον ΕΟΦ

Με εκτίμηση,

COOLART

Παπαϊωάννου Παν. Ευθύμιος
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ - ΨΥΚΤΙΚΑ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 56 – ΜΟΣΧΑΤΟ
ΑΦΜ: 045777457 - ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΤΗΛ. 210 9408306 - ΚΙΝ: 6932694733
ΑΡ.ΠΙΣ 8/5567
www.cool-art.gr
EMAIL info@cool-art.gr