



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Γρ. Λαμπράκη 240
Τ.Κ.: 18122 Κορυδαλλός
Τηλέφωνο: 210-4990723
e -mail: ktzerpos@korydallos.gr

Προς:

Κορυδαλλός, 15.01.2025
Αρ. Πρωτ. Γραφ. Δήμαρχου: 26

**ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ
6^Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
κ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΤΕΡΑΚΗ**

email: mail@6dim-koryd.att.sch.gr

ΘΕΜΑ : Αποκατάσταση βλάβης στον κεντρικό ηλεκτρολογικό πίνακα.

Σε απάντηση του με αρ. 26/15.01.2025, σας ενημερώνω ότι η βλάβη στον ηλεκτρολογικό πίνακα του 6^{ου} Δημοτικού σχολείου οφείλεται όπως διαπιστώθηκε, ύστερα από αυτοψία των μηχανικών του Δήμου, σε εισροή υδάτων μετά την έντονη βροχόπτωση της 13^{ης} Ιανουαρίου 2025 λόγω αστοχίας και βλάβης σε μη εμφανές σημείο της υδρορροής που βρίσκεται στην κεντρική είσοδο του σχολείου, μέσα από τους ηλεκτρολογικούς σωλήνες διέλευσης.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου προέβη στις απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης στον ηλεκτρολογικό πίνακα και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έλεγχος από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο-εγκαταστάτη ο οποίος βεβαιώνει ότι δεν προκύπτει πρόβλημα στη λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Δ. ΤΖΕΡΠΟΣ