



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΜΥΡΑ 7 ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 37400
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΟΥΡΓΙΩΤΟΥ
ΤΗΛ: 2428076193- 2428069026
FAX: 2428076193

Email: mail@gym-n-anchial.mag.sch.gr

Ν. Αγχίαλος, 14/3/20245

Αρ. Πρωτ: 218

Προς ενδιαφερόμενους υποψήφιους
αναδόχους προμηθευτές και εγκαταστάτες

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια κι εγκατάσταση δύο κλιματιστικών μηχανημάτων σε δύο αίθουσες διδασκαλίας

Καλούνται οι υποψήφιοι προμηθευτές-εγκαταστάτες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να αποστείλουν κλειστές προσφορές ως την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2025 και ώρα 11.30. Το παρόν έργο αφορά την προμήθεια κι εγκατάσταση δύο κλιματιστικών μηχανημάτων με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Τύπος Συσκευής: Inverter
- Καλύπτει χώρους (m²): 65
- Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h): 24.226
- Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h): 6.142~24.909
- SEER: 7
- Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη: A++
- Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a): 355
- Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW): 2.33
- Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h): 27.638
- Ενεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη: A+++
- Ετήσια Κατανάλωση - Θερμή Ζώνη (kWh/a): 813
- Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW): 2.44
- Παροχή Αέρα (m³/h): 1176
- Πιστοποίηση Eurovent
- Φίλτρα: Φίλτρο Καθαρισμού Αέρα
- Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h): 5.118~30.709
- SCOP - Μέση Ζώνη: 4.3
- Ενεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη: A+
- Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a): 1755
- SCOP - Θερμή Ζώνη: 5.2
- Αφύγρανση

- Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)): 33/38/44/50
- Ηχητική Ισχύς Εσ. Μονάδας (dB(A)): 65
- Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxYxB (mm): 923x305x263
- Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)): 53
- Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)): 66
- Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C): -10~+46
- Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C): -10~+24
- Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz): 1-220~240V-50

Λειτουργίες:

- Εξοικονόμηση Ενέργειας
- Auto Vane
- i save
- Χρονοδιακόπτης Λειτουργίας On/Off
- Αυτόματη επανεκκίνηση
- Ψύξη Χαμηλής Θερμοκρασίας
- Ενσωματωμένος Εβδομ. Χρονοδιακόπτης
- Αυτο-Διάγνωση
- WiFi Interface
- Αποθήκευση Σφαλμάτων
- Cleaning Free Operation

Εκτιμώμενο κόστος 3.100 ευρώ το οποίο θα καλύψει η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1. Στην προσφορά θα περιλαμβάνεται το τίμημα ολογράφως και αριθμητικώς σε Ευρώ (άνευ Φ.Π.Α), ο Φ.Π.Α. ολογράφως και αριθμητικώς και το συνολικό ποσό της οικονομικής προσφοράς (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ολογράφως και αριθμητικώς.
2. Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της.
3. Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: 3100 Ευρώ

4. Ο προμηθευτής να διαθέτει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα τη χρονική στιγμή που θα εκδοθεί το τιμολόγιο.

